

№ 11-1154 Дата 22.04.09г
На № _____ от _____

Директору ООО «Техноснаб»
Бересневу М.С.

Отзыв о использовании фильтр-аппаратов ФБ-50

15 июня 2009 года на АЗС №303 были установлены на дыхательную систему резервуаров под Аи92 и Аи95 фильтры аппараты ФБ-50. По окончании месяца были собраны данные о излишках и недостачах до установки фильтров-аппаратов и после (данные имеют ориентировочный характер, т.к. не учитывались различные факторы: плотность, температура, различные технологические процессы и т.п.). Был проведен сравнительный анализ, результаты которого показали, что потери нефтепродукта, с использованием фильтров-аппаратов, в зависимости от объемов продаж, сократились Аи92 на 502кг., Аи95 на 203кг.

Сводная таблица прилагается.

Директор Тюменского филиала
ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»



[Handwritten signature]
В.Ю.Карпов

Исп. Осипенко И.А. 64-45-27

Аи92					
без фильтра			с фильтром		
Дата	Расход(кг)	Излишки/Недостача (кг)	Дата	Расход(кг)	Излишки/Недостача (кг)
15.05.2009	10431,794	-85,802	15.06.2009	10613,493	-68,863
16.05.2009	9616,371	-40,225	16.06.2009	10818,276	0,282
17.05.2009	8758,5134	-88,021	17.06.2009	10076,655	-130,227
18.05.2009	9294,3987	-76,436	18.06.2009	10445,51	-12,187
19.05.2009	10237,92	-99,844	19.06.2009	12462,224	6,929
20.05.2009	10502,901	-79,457	20.06.2009	10845,16	-71,3
21.05.2009	10402,718	-43,481	21.06.2009	9225,707	-39,907
22.05.2009	10705,68	11,323	22.06.2009	9468,527	-33,316
23.05.2009	9753,2487	-3,264	23.06.2009	9182,5281	1,632
24.05.2009	8392,1308	-36,563	24.06.2009	9930,217	33,115
25.05.2009	9546,2964	-66,57	25.06.2009	9342,4092	-42,942
26.05.2009	9882,2983	-19,23	26.06.2009	11737,534	-41,59
27.05.2009	9977,5026	42,748	27.06.2009	9995,1228	98,202
28.05.2009	9784,9148	-223,994	28.06.2009	8565,6288	-42,124
29.05.2009	10813,972	-26,168	29.06.2009	9418,7331	135,816
30.05.2009	9057,9226	-32,959	30.06.2009	8440,2318	5,035
31.05.2009	7895,3612	28,007	01.07.2009	9452,158	-135,99
Итого	165053,94	-839,936	Итого	170020,11	-337,435

Эффективность составила -

502,501 кг. за 17 дней

Аи95					
без фильтра			с фильтром		
Дата	Расход(кг)	Излишки/Недостача (кг)	Дата	Расход(кг)	Излишки/Недостача (кг)
15.05.2009	4260,8339	-63,697	15.06.2009	4560,6909	-7,129
16.05.2009	4869,5984	-7,785	16.06.2009	5201,3926	-27,47
17.05.2009	3180,8271	-10,316	17.06.2009	4021,0826	5,234
18.05.2009	4296,689	-46,884	18.06.2009	4835,1651	-35,678
19.05.2009	4283,426	-65,869	19.06.2009	3760,0852	-119,833
20.05.2009	4734,2846	-74,835	20.06.2009	5046,1004	-26,186
21.05.2009	4414,1488	47,138	21.06.2009	4418,0772	-37,904
22.05.2009	4714,6767	-17,061	22.06.2009	3890,3554	-127,362
23.05.2009	4397,7141	-13,584	23.06.2009	4501,1468	69,898
24.05.2009	3579,9577	-51,605	24.06.2009	3832,9676	13,87
25.05.2009	4267,495	3,783	25.06.2009	4276,1888	-60,715
26.05.2009	3971,865	101,428	26.06.2009	4035,513	94,059
27.05.2009	4608,8858	17,094	27.06.2009	4750,1739	50,906
28.05.2009	4516,6985	-102,586	28.06.2009	4227,3864	-34,774
29.05.2009	5559,9259	-40,347	29.06.2009	4021,8339	22,614
30.05.2009	4818,3741	-26,304	30.06.2009	3737,302	19,427
31.05.2009	3431,2829	-18,239	01.07.2009	3946,1576	34,822
Итого	73906,683	-369,669	Итого	73061,62	-166,221

Эффективность составила -

203,448 кг. за 17 дней